

ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY

TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY
KONTROLY PÍTNÉ VODY



STUDNA VRT VEŘEJNÝ VODOVOD **CHEMICKÝ ROZBOR**
POKADNI NADRA
 stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu: 1000689

Ma: ...
 IČ: 137 281 26

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita	1.250	302 μ S/cm	Železo ¹⁾	0.20	0.02 mg/l
Dusičnany ²⁾	50 mg/l	72.3 mg/l	Celkový obsah rozp. látek	500	156
Dusitany	0.5 mg/l	0.01 mg/l	Koliformní bakterie ³⁾	HODNOTY NAMĚŘENE	
Tvrdoost celková ⁴⁾	14 $^{\circ}$ d	10 $^{\circ}$ d $^{\circ}$ D	Počty kolonií při 36 $^{\circ}$ C ⁵⁾	NESPLŇUJÍ NORMY	
Tvrdoost přechodná	6 $^{\circ}$ d	3 $^{\circ}$ d $^{\circ}$ D	Poznámky: VYHLÁŠKA 252/2004 Sb. PRO PITNOU VODU. NORMA DUSIČNANY 50 mg/l. BAKTER. ROZBOR ZA 12 DNI		
Reakce vody	6.5-9.5	6.4 pH			

¹⁾ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ²⁾ titračně ³⁾ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na ochranu osobních údajů v rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjádřil svůj souhlas se statistickým zpracováním osobních údajů a jím uvedených osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbram, v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s zákonem. Klient bere na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

OBEC LIPEC
 Lipec 83, 281 26
 IČO: 00473715

Jméno: E-mail: Telefon:
 Ulice č.: Obec: PSČ:
 Datum: 26.08.2019 Podpis: CHEM. + BAKTER. ROZBOR Měřil:
 Za provedení základní služby je analytikem účtována částka 730,- Kč



ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY

TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY
A KONTROLY PÍTNÉ VODY



STUDNA VRT VEŘEJNÝ VODOVOD

CHEMICKÝ ROZBOR / Městská Zdrav. st.

Mat. ... Kutná Hora
IČ: 13721569 tel: 337 133 760

stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu: 1000689

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita	1.250	460 μ S/cm	Železo ²⁺	0.20	0.05 mg/l
Dusičnany ²⁺	50 mg/l	42.3 mg/l	Celkový obsah rozp. látek	500	239
Dusitany	0.5 mg/l	0.01 mg/l	Koliformní bakterie ²⁺	HODNOTY NAMĚŘENÉ	
Tvrdoost celková ²⁺	14 ^{oD}	15 ^{oD} °D	Počty kolonií při 36°C ²⁺	SPLNŮVÍ NORMY VYHLÁŠKY	
Tvrdoost přechodná	6 ^{oD}	6 ^{oD} °D	Poznámky: 252/2004 Sb. PRO PÍTNOU VODU. LOVENCÍ OD 1.10.2019. BAIKEM. ROZBOR PŘESUN ZA 12 DNÍ POSTOU.		
Reakce vody	6.5-9.5	6.8 pH			

²⁺ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ²⁺ titračně ²⁺ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na pitnou vodu, rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjádřil svůj souhlas se statistickým zpracováním zjištěných hodnot, jakož i s uvedením osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbyslav. V souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se zákonem. Klient bere na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

OBEC LIPEČ
Lipec 83, 281 26
IČO: 00473715

Jméno: E-mail:
Ulice č.: Obec:
Datum: 26. 08. 2019 Podpis: CHEM. + BAK. NORMA
Za provedení základní služby je analytikem účtována částka 430,- Kč

Telefon:
PSC:
Měří:
Zdenka Maršálková
Masarykova 343
284 01 Kutná Hora
IČ: 13721569

www.acv-cr.cz

ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY

TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY
A KONTROLY PÍTNÉ VODY



STUDNA

VRT

VEŘEJNÝ VODOVOD

CHEMILIA ROZPOZ.

Masarykova 343, 284 01 Kutná Hora
IČ: 13721539, tel.: 607 133 700

stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu: 1000689

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita	1.250	460 $\mu\text{S/cm}$	Železo ¹⁾	0.20	0.05 mg/l
Dusičnany ¹⁾	50 mg/l	42.3 mg/l	Celkový obsah rozp. látek	500	239
Dusitany	0.5 mg/l	0.01 mg/l	Koliformní bakterie ²⁾	HODNOTY	NAMĚŘENÉ
Tvrdost celková ³⁾	140 d	150 d $^{\circ}\text{D}$	Počty kolonií při 36°C ⁴⁾	SPLNĚNI	NORMY VYHLÁŠKY
Tvrdost přechodná	60 d	60 d $^{\circ}\text{D}$	Poznámky: 252/2004 Sb. PRO PÍTNOU VODU KOYENCIOU 100% BAKT. TROUHOV OJECAN ZA 12 DNI		
Reakce vody	6.5-9.5	6.8 pH			

¹⁾ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ²⁾ titračně ³⁾ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na pitnou vodu, rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjádřil svůj souhlas se statistickým zpracováním zjištěných hodnot, jakož i jím uvedených osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbram, v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s právní úpravou. Prosíme na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

OBEC LIPEC

Jméno: Lipec 83, 281 26
IČO: 00473715

E-mail:

Telefon:

Ulice č.: Obec:

PSC:

Datum: 26. 08. 2019 Podpis:

CHEMILIA ROZPOZ.
250

Měřil:

Za provedení základní služby je analytikem účtována částka Kč

www.acv-cr.cz

ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY

TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY
A KONTROLY PÍTNÉ VODY
Asociace pro čistou vodu
Měsíčkova 343, 284 01 Kůlná Hora
IČ: 13721569, tel.: 207 133 760

STUDNA / VRT VEŘEJNÝ VODOVOD

CHEMICKÝ ROZBOR

OBECNÍ STUDNA

stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu: 1000689

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita	1.250	223 $\mu\text{S/cm}$	Železo ³⁺	0.20	0.05 mg/l
Dusičnany ³⁺	50 mg/l	4.6 mg/l	Celkový obsah rozp. látek	500	116
Dusitany	0.5 mg/l	0.0 mg/l	Koliformní bakterie ³⁺	HODNOTY, NAMĚŘENE	
Tvrdoost celková ³⁺	140 $^{\circ}\text{D}$	90 $^{\circ}\text{D}$	Počty kolonií při 36 $^{\circ}\text{C}$ ³⁺	SPLNĚNÍ NORMATIVY VYHLÁŠKY	
Tvrdoost přechodná	60 $^{\circ}\text{D}$	60 $^{\circ}\text{D}$	Poznámky: 252/2004-SB PRO PÍTNOU VODU, KOVENÉ OD 15.10.19. ŽALITEL, ROZBOROVNÁ ZA 12 DNÍ ODESLÁNÍ POČTOU.		
Reakce vody	6.5-9.5	6.9 pH			

³⁺ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ³⁺ titračně ³⁺ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na pitnou vodu, rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjadřuje svůj souhlas se statistickým zpracováním zjištěných hodnot, jakož i jím uvedených osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbyslav. V souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a jeho znění. Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou uchovávány a chráněny proti zneužití. Klient bere na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Jméno: **OBEC LIPEC** Lipec 83, 281 26 IČO: 00473715 E-mail: Telefon: Zdenka Maršáková, Měsíčkova 343, 284 01 Kůlná Hora, IČ: 13721569
 Ulice č.: Obec: PSC:
 Datum: **26. 08. 2019** Podpis: **CHEM. + BAKT. ROZBOR** Měřil:
 Za provedení základní služby je analytikem účtována částka **430 Kč** **OBECNÍ STUDNA** www.acv-cr.cz